

Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel

1. KOOSKÕLASTUSED

Jrk nr	Kaasatud kooskõlastaja	Kooskõlastuse sisu	Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud kooskõlastuse osas
1	Terviseamet Kiri 22.09.2021 nr 9.3-1/21/11831-2	Ameti hinnangul on oluline veenduda, et müratasemed vastaksid Vaela tee 44 kinnistul peale ehitusprojekti elluviimist KeM määruse nr 71 lisas 1 toodud II kategooria piirväärtustele, mis on päeval 60 dB (teepoolsel küljel 65 dB) ja öösel 55 dB (teepoolsel küljel 60 dB).	<p>Põhjendus: Terviseameti märkusega on arvestatud projekteerimistingimuste p 5.5.9. Täiendavalt tuleb arvestada Terviseameti poolt välja toodud täpsustustega müratasemete piirväärtuse osas.</p> <p>Otsus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projekteerimisel lähtuda keskkonnaministri (edaspidi KeM) määruse 71 lisas 1 toodud II kategooria piirväärtustest, mis on päeval 60 dB (teepoolsel küljel 65 dB) ja öösel 55 dB (teepoolsel küljel 60 dB). Projekteerijal panna ehitusprojekti seletuskirjas ehitajale ülesandeks pärast ehitusprojekti elluviimist kontrollida müratasemete vastamist KeM määruse 71 lisas 1 toodud II kategooria piirväärtustele, mis on päeval 60 dB (teepoolsel küljel 65 dB) ja öösel 55 dB (teepoolsel küljel 60 dB). Lugeda projekteerimistingimused arvamuse avaldaja poolt kooskõlastatuks.

2. ARVAMUSED

2.1. Puudutatud asutused ja isikud

Jrk nr	Arvamuse esitaja	Arvamuse sisu	Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse osas
1	Elektrilevi OÜ e-kiri 29.09.2021	Vastuseks Teie kirjale anname teada, et detailplaneeringu või projekti koostamiseks on vajalik: 1. Taotleda tehnilised tingimused, milles on planeeritava ehitise (rajatise) projekteerimiseks või territooriumi planeeringuks esitatavad nõuded. Tehnilisi tingimusi saate tellida meie veebilehel www.elektrilevi.ee/tehnilised-tingimused . 2. Peale planeeringu või projekti koostamist see meiega kooskõlastada. Seda saate teha veebilehel www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine . 3. Kui tehnilised tingimused on täidetud ja planeering või projekt kooskõlastatud, siis täiendavalt meid teavitada ei ole vaja. Esialgse planeeringu või projekti muutmisel on vaja taotleda uued tehnilised tingimused ning planeering või projekt meiega kooskõlastada.	<p>Otsus: Projekti koostajal arvestada Elektrilevi OÜ märkustega 1-3. 1. Taotleda Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused müratõkkeseina projekteerimiseks. 2. Kooskõlastada projekt Elektrilevi OÜ-ga.</p> <p>Lugeda projekteerimistingimused arvamuse avaldaja poolt kooskõlastatuks.</p>
2	Kiili vallavalitsus	-	<p>Põhjendus: *Vt märkus.</p> <p>Otsus: Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada.</p>

3	ELERING AS e-kiri 14.09.2021	Antud projekti mõõtepiires Elering AS kuuluvaid elektripaigaldisi ei paikne, seega ei ole vaja meie kooskõlastus antud tööle.	Otsus: <ul style="list-style-type: none"> Lugeda projekteerimistingimused arvamuse avaldaja poolt kooskõlastatuks.
4	Telia Eesti AS	-	Põhjendus: *Vt märkus. Otsus: Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada.
5	Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (AS Connecto) Kiri 14.09.2021	11 Tallinna ringtee km 15,19- 15,3 lõigul kulgeb ELA SA sidevõrgu objekt ELA094. Projekteerimisel taotleda ELA SA halduselt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada ELA SA haldusega. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus'e (ELA SA) sidevõrgu haldaja ja hooldaja, AS Connecto Eesti, kooskõlastab projekteerimistingimuste eelnõu.	Otsus: <ul style="list-style-type: none"> Projekteerijal taotleda Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse halduselt tehnilised tingimused. Projekteerijal kooskõlastada projekt taotleda Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse haldusega. Lugeda projekteerimistingimused arvamuse avaldaja poolt kooskõlastatuks.

2.2.Piirnevate kinnisasjade omanikud

Jrk nr	Kinnisasja nimi ja katastriüksuse tunnus	Arvamuse sisu	Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse osas
1	Vaela tee 44 30401:001:2876	Ettepanekuid ega piiranguid pole. Puurkaev PRK0030932 on betooni täis valatud.	Otsus: Pädev asutus loeb projekteerimistingimused maaomaniku poolt kooskõlastatuks.

* Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 31 lg 6).